

W odpowiedzi na pismo f. Ostrada z dnia 01.02.2018 r. w sprawie postępowania przetargowego na Przebudowę drogi gminnej nr 250309W Malinowo Stare - Damiany odpowiadamy, co następuje:

Odp. na pyt. 1.

Kostka rozbiórkowa betonowa wymieniona w poz. nr 5 PR i K Ofertowego powinna być przekazana właścicielowi posesji do której prowadzi .

Odp. na pyt. 2

Poz. nr 38 PR i K Ofertowego obejmuje wycenę kosztów wykonania liniowego progu zwalniającego płytowego U-16b (Dz.U. 220 ,poz.2181 z dn. 23. 12. 2003 r, Załącznik nr 1-4 str. 424) o wymiarach 7 m długości i 6,50 m szerokości, wraz z przejściem dla pieszych.

Odp. na pyt. 3

Punkty osnowy geodezyjnej są opisane i zlokalizowane na podkładzie mapowym d/c projektowych.

Odp. na pyt. 4

Przestawienia istn. hydrantów p. poz. dokona Zamawiający w przypadku kolizji ich lokalizacji z projektowanym zagospodarowaniem .

Odp. na pyt. 5.

Wydłużenia przepustów opisane w poz. nr 32 i 33 d.9 należy wykonać z zastosowaniem rur PP (zewnątrz karbowana i w środku gładka rura).

Sporządził : L. Chmielewski - projektant